Elektroschema MSR

BSK BOX 1-5 BSK

Objekt:	
Anlagenbezeichnung:	
Zeichnungsnummer:	AP-S-250097-01
CAD:	see Electrical CADdy++

Ausführung 00

Anlagen im Schema

BSK Steuerung Seite: 050-099

Auftraggeber:	
Controller:	
Fabrikat:	
Typ:	THC-24
Standort:	

Schemabearbeiter:	Eugster
Erstellt am:	08.09.2025
Bearbeitet am:	19.09.2025

Dieses Elektroschema ist unser geistiges Eigentum und ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut.

Ohne unsere Bewilligung darf dieses Elektroschema nicht dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Jegliche Änderungen am Schaltschrank sowie der Einbau von eigenen Komponenten sind ohne Absprache mit APTech Friedel AG nicht zulässig. Unbefugte Modifikationen führen zum sofortigen Erlöschen der Garantie sowie zu einem möglichen Verlust der Betriebssicherheit.

APTech Friedel AG

Automation & Projektierung

Hauptstrasse 68a
CH-9105 Schönengrund
Tel:+41 (0) 71 360 03 06

E-mail: info@aptech-friedel.com

Inhaltsverzeichnis

Seite	Beschreibung	Index	letzte Änderung
1	Deckblatt		12.09.2025
2	Inhaltsverzeichnis		12.09.2025
10	Drahtfarben		
11	Betribsmittelkenzeichnung		
12	Symbolerklärung		
13	Änderungsliste		
14	Allgemeine Hinweise		
15	Installations Hinweis		
50	Zuleitung		
54	Steuerung 24VAC		
55	Signalweitergebung		
60	BSK Ansteuerung		
61	BSK Ansteuerung		
62	BSK Ansteuerung		
63	Kabelliste		12.09.2025

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Inhaltsverzeichnis	vorherige Seite:
Status	Ausführung 00						nächste Seite:
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 2
letzte Änderung	12.09.2025						

Vorschriften

Normen: EN 61439-1/-2
Leitungsschutz: EN 60898
Motorschutz: IEC 947-2

Schrank-Umgebungstemp.: +5..30°C
Rel. Feuchtigkeit 50%
nicht betauend (90% / 20%):

WARNUNG!

Die Leiterquerschnitte sind den Nennströmen der Motoren entsprechend dimensioniert (nicht gemäss der Schalter/Auslöser). Werden leistungsstärkere Motoren eingesetzt, so ist die Verdrahtung gemäss der oben erwähnten Normierung zu ändern.

Verlegekabel für UKV

CU 7002 4P Industry Cat 7, S/FTP

Auslegung

Schrankinnentemp. max: 35°C

Querschnitt	ca. Leistung	Strom
0.50 mm² >		6 A
0.75 mm² >		8 A
1.00 mm² >		10 A
1.50 mm² >	5.5 kW	13 A
2.50 mm² >	7.5 kW	16 A
4.00 mm² >	11.0 kW	25 A
6.00 mm² >	15.0 kW	32 A
10.00 mm² >	22.0 kW	40 A
16.00 mm² >	30.0 kW	63 A
25.00 mm² >	45.0 kW	80 A
35.00 mm² >	55.0 kW	100 A
50.00 mm² >	55.0 kW	125 A
70.00 mm² >	90.0 kW	160 A
95.00 mm² >	110.0 kW	200 A
120.00 mm² >	132.0 kW	250 A

Spannung

Phase L1	400 VAC
Phase L2	400 VAC
Phase L3	400 VAC
Neutralleiter	N
Schutzleiter	PE
Steuerleiter vor Trafo	230 VAC
Bezugsleiter vor Trafo	230 VAC
Steuerleiter nach Trafo	230 VAC
Bezugsleiter nach Trafo	230 VAC
Steuerleiter	24 VAC
Bezugsleiter	24 VAC
Steuerleiter	24 VDC
Bezugsleiter	24 VDC
Analog Input	< =24 V
Analog Output	< =24 V
Digital Input	< =24 V
Digital Output	
Fremdspannung	
Bus	

Drahtfarben

braun / schwarz	
schwarz / schwarz	
grau / schwarz	
hellblau	
gelb-grün	
braun / schwarz / grau	
hellblau	
rot	
rot-weiss	
grün	
grün-weiss	
dunkelblau	
dunkelblau-weiss	
weiss / weiss-schwarz	
rosa / rosa-weiss	
violett / violett-weiss	
je nach Spannung	
orange	
weiss / weiss-gelb (verdrillt)	

Bearbeiter	Eugster		Kunde
Datum	08.09.2025		
Status	Ausführung 00		
Index			
letzte Änderung			

APTech Friedel AG
Automation & Projektierung

Blattbeschreibung
Drahtfarben
vorherige Seite:
nächste Seite: 11
Schema-Nr. AP-S-250097-01
Blatt: 10

Information of elemt. no.

Erklärung Kennzeichnung der Betriebsmittel



Element function /

Kennzeichnung der Funktion der Betriebsmittel

A Assamly / Baugruppen
B Initiatoren
C Condenser / Kondensator
F Fuse / Schutzeinrichtung
G Generator
K Condactor Realy / Relais, Schützen
M Motor
N Amplifies Controler / Verstärker, Regler
P Measuring equipment / Messgeräte
R Resistor / Widerstand
H Indicator / Meldeleuchte
T Transformer
S Switch / Schalter
U Modulator
V Semicondukter / Halbleiter
W Transfer / Übertragungswege
X Terminal / Klemme

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Betribsmittelkenzeichnung	vorherige Seite: 10
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 12
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 11
letzte Änderung							

Switch / Schalter

Switch / Schalter

Feeler / Taster



Rotary switch/
Drehschalter

Key switch/
Schlüsselschalter

Limit switch/
Endschalter

Temperature switch/
Temperaturschalter

Level regulating switch/
Niveauschalter

Initiator

Light barrier/
Lichtschranke

Safety equipment / Schutzapperate

Fuse/
Sicherung



Circuit breaker/
Leitungsschutzschalter

Mo garder/
Neutralleitertrenner



Circuit breaker FI/
Fehlerstromschutzschalter



Motor starter/
Motorschutzschalter



Motor protection/
Thermorelais

Diverses

Signal/
Signallampe

Horn

Fixed resistor/
Widerstand

Diode

Capacitor/
Kondensator

Electromecanical Drive/
Elektromechanische Antriebe



Condactor Relay/
Schütz/Relais



Time delay Relay/
Anzugverzögertes Relais



Tima delay Relais/
Abfallverzögertes Relais



Magnet valve/
Magnetventil

Motoren



Motor 400V



Motor 230V

Transformatoren

Netzgerät/
Power supply

Motor 230V

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Symbolerklärung	vorherige Seite: 11
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 13
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 12
letzte Änderung							

Status	Änderungsangaben	Datum	Visum
Ausführung 00	Schema Erstellung	08.09.2025	Eugster

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Änderungsliste	vorherige Seite: 12
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 14
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 13
letzte Änderung							

CORE	Objektgruppe	Beispiel
A	zusammengesetzte Bauteile, untergeordnete Bauteile	Verstärker mit diskreten Bauelementen, magnetischer Verstärker
B	Wandler, von einer nichtelektrischen Quelle zu einer elektrischen, oder umgekehrt	Thermoelektrische Sensoren, Thermozellen, Photoelektrischen Zellen, Dynamometer, Abtastdosen, Lautsprecher, Synchro, Drehmelder
C	Kondensatoren	
D	Binäre Elemente, Verzögerungsvorrichtungen, Speichervorrichtungen	Digitale integrierte Schaltungen und Vorrichtungen,Verzögerungsleitung , bistabile Bauelemente, Kernspeicher, Register magnetisches Tonbandgerät, Scheibenrecorder
E	Verschiedenes	Beleuchtung, Heizung, in der Tabelle nicht näher bestimmtes Gerät
F	Schutzvorrichtung	Sicherung, Überspannungsableiter, Arretiervorrichtung
G	Generator, Stromversorgung	Rotationsgenerator, Rotationsumwandler, Batterie, Oszillator, Quartzoszillator
H	Signalvorrichtung	Optischer Melder, akustischer Melder
I	---	---
J	---	---
K	Schütze, Relais	Spule
L	Induktionsspule, Reaktor	Linienleiter, Reaktor
M	Motor	
N	Analoge Elemente	Verstärker, hybridanlage / digitale Vorrichtung
O	---	---
P	Messgeräte, Kontrollgeräte	Melde-, Speicher-und Integralmessvorrichtungen, Signalgenerator, Uhr
Q	Schaltvorrichtungen für Stromkreise	Sicherungsautomat, Entkoppler
R	Widerstand	
S	Schaltvorrichtungen für Steuerstromkreise	Kontrollschalter, Drucktaste, Limitierungstaste, Wähltaste, Drehkontakt
T	Transformatoren	
U	Modulatorschaltung, Umwandler, Frequenzum., Coder, Inverterelement	Diskriminator, Modulationsgerät, Umwandler
V	Röhren, Halbleiter	Dioden, Transistor, Thyristor
W	Wellenleiter, Antennen	Leiter, Kabel, Busverteiler, Wellenrichter
X	Klemmen, Stecker, Steckdosen	Anschlussstecker und Klemmleisten, Lötklemmleisten, Kabelanschluss
Y	Strombetriebene mechanische Vorrichtung	Bremmsvorrichtung, Kupplung, Ventil
Z	Terminatoren, hybride Umwandler, Filter, Equalizer , Limiter	Kristallfilter, Netzwerk

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025			Automation & Projektierung		Allgemeine Hinweise	vorherige Seite: 13
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 15
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 14
letzte Änderung							





Bei Motoren und FU sind EMV Kabelverschraubungen zu verwenden.



Woertz KSV FW43711 Schirmanschlussklemme an Schirmanschlussschiene.





Hinweis:

Der Schirm ist grossflächig an Masse zu legen.

Kabel nach FU müssen zwingend mindestens 20cm Abstand zu den anderen Kabeln haben.

EMV-Taugliche Revisionsschalter.

Geräte wie Pumpen, Frequenzumformer, Ventilatoren, Schaltschränke usw. sind durch den Installteur nach den geltenden Vorschriften an den Potenzialausgleich anzuschliessen.

Das Installationsmaterial sowie alle ausgeführten Installationen müssen der NIN Norm und den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Vor der Installationsausführung muss die Leiterdimensionierung durch den zuständigen Elektroplaner bzw. Elektroinstallateur auf die Richtigkeit überprüft werden.

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Installations Hinweis	vorherige Seite: 14
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 50
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 15
letzte Änderung							



Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Zuleitung	vorherige Seite: 15
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 54
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 50
letzte Änderung							



Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Steuerung 24VAC	vorherige Seite: 50
Status	Ausführung 00						nächste Seite: 55
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 54
letzte Änderung							



Kanalrauchmelder Beispiel:
Fabr. BV-Control Typ LRS-02 24V
Fabr. Opermann Typ KRM-X-2 24V

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung
Datum	08.09.2025					Signalweitergebung
Status	Ausführung 00					vorherige Seite: 54
Index						nächste Seite: 60
letzte Änderung					Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 55



Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung	Blattbeschreibung Ansteuerung BSK 1-2
Datum	08.09.2025				vorherige Seite: 55
Status	Ausführung 00				nächste Seite: 61
Index					Schema-Nr. AP-S-250097-01
letzte Änderung					Blatt: 60



Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung	Blattbeschreibung Ansteuerung BSK 3-4
Datum	08.09.2025				vorherige Seite: 60 nächste Seite: 62
Status	Ausführung 00				Schema-Nr. AP-S-250097-01
Index					Blatt: 61
letzte Änderung					



Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung		Blattbeschreibung	
Datum	08.09.2025					Ansteuerung BSK 5	vorherige Seite: 61
Status	Ausführung 00						nächste Seite:
Index						Schema-Nr. AP-S-250097-01	Blatt: 62
letzte Änderung							

Kabelliste

Feldgerät	Kabel-Bez.	Typ	Blatt / Index	Pfad	Klemmen
Zuleitung	50W0	3*?mm²	50	0	50X0
60N2	60W2	2*1,5mm²	60	2	60X2
60N4	60W5	2*1,5mm²	60	5	60X5
61N2	61W2	2*1,5mm²	61	2	61X2
61N4	61W5	2*1,5mm²	61	5	61X5
62N2	62W2	2*1,5mm²	62	2	62X2

Bearbeiter	Eugster		Kunde	APTech Friedel AG Automation & Projektierung	
Datum	08.09.2025				
Status	Ausführung 00				
Index					
letzte Änderung	12.09.2025				

Blattbeschreibung: Kabelliste

vorherige Seite:

nächste Seite:

Schema-Nr. AP-S-250097-01

Blatt: 63